

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307033521

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器 TGM2LC-800L, TGM2LC-800M; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 630A(I_r : 315A、350A、400A、500A、630A 可调); 800A(I_r : 400A、500A、630A、700A、800A 可调); 过电流脱扣类型: 电子式; L 型: I_{cu} : 65kA、 I_{cs} : 50kA; M 型: I_{cu} : 85kA、 I_{cs} : 65kA; I_{cw} : 10kA/1s; $I_{\Delta n}$: 30(仅非延时)、50、75、100、150、200、300、400、500、600、700、800、1000mA+OFF(任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型、非延时型); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 额定剩余短路接通和分断能力($I_{\Delta m}$): 25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类; 重合闸方式: TD 型; 自动重合闸时间: 20s~60s; $I_{\Delta n}$: 30mA 不具有重合闸功能; 极数: 3P+N(3 个保护极、N 极常通、不适用于隔离); 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010307033521

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

$\frac{\text{TG}}{\text{①}} \quad \frac{\text{M}}{\text{②}} \quad \frac{2}{\text{③}} \quad \frac{\text{L}}{\text{④}} \quad \frac{\text{C}}{\text{⑤}} \quad - \quad \frac{800}{\text{⑥}} \quad \frac{\square/3\text{N}/\square}{\text{⑦} \quad \text{⑧} \quad \text{⑨}}$

①TG: 企业特征代号

②M: 塑料外壳式断路器

③2: 设计代号

④L: 具有剩余电流保护

⑤C: 具有自动重合闸功能

⑥800: 壳架等级电流

⑦□: 额定极限短路分断能力级别(L: 标准型; M: 较高分断型)

⑧3N: 极数, 三极四线

⑨□: Y1(V2.x 版控制器); Y3(V4.x 版控制器); S1(Vs.x 版控制器)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心