

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307994755

发证日期: 2022年05月24日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器 TGM2LC-125L;TGM2LC-125M; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 63A(Ir : 25A、32A、40A、50A、63A 可调); 125A(Ir : 65A、80A、100A、125A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: L 型 : 25kA ; M 型 : 35kA; Icu: L 型 : 35kA ; M 型 : 50kA; Icw: 1.5kA/1s; I Δ n : 30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、700mA、800mA、1000mA+OFF (任选档位组合, 可调); 额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型, 可调, I Δ n=30mA 时为非延时); 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力(I Δ m): 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P+N(三个保护极, N 极常通); 不适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心