

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107308752

发证日期: 2021 年 08 月 11 日

有效期至: 2031 年 08 月 11 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 TGM3R-125L、TGM3R-125M、TGM3R-125H、TGM3R-250L、TGM3R- 250M、 TGM3R-250H U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC380/400/415V; I_n : 125A : (63A~125A 可调)、250A : (100A~250A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; M 型: I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 50kA; H 型: I_{cs} : 65kA; I_{cu} : 85kA; I_{cw} : 3kA/1s; 选择性类别: A 类; 极数: 3P (均为保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助 触头 OF-M, 报警触头 SD-M: 1NO1NC、 2NO2NC、4NO4NC; U_i : 690V; I_{th} : 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: DC110/220/250V/0.15A; 符合附录 N 的 电子附件: 欠电压脱扣器 U_s : AC220/230/240V、AC380/400/415V; 电动操作机构 U_s : AC220/230/240V、 AC380/400/415V; 频率适用于: 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心