

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307053137

发证日期: 2022年03月14日

有效期至: 2031年02月23日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器(MCCB) TGM1-63L, TGM1-63M, TGMNR-63L, TGMNR-63M Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC400/415V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Ics: L 型:18kA; M 型:25kA; Icu: L 型:25kA; M 型:50kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(三个保护极, N 极不可开闭)、4P(四个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用(3P+N 除外); 适用频率: 50Hz; 配用的辅助报警触头:Ith:3A, AC-15:AC380V/0.4A, DC-13:DC220V/0.15A; 触头种类和对数: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; 符合附录 N 的电子附件:欠压脱扣器:63QT:AC380V, AC220V; 电动机操作机构: CDM3-63/M:AC220V/AC230V, AC380V/AC400V; 预付费分励脱扣器: M1:AC220V, AC380V。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

张明

谢肇熙



中国质量认证中心