



产品认证证书

证书编号: CQC2010010307452967

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司(V038950)
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

TGM1E-630L,TGM1E-630M,TGM1E-630H(型号解释详见附件); Uimp:8kV;Ui:800V;Ue:AC400V/690V;In:630A;过电流脱扣器类型:电子式; L 型:400V:Ics:42kA,Icu:65kA;M 型:400V:Ics:55kA,Icu:85kA;690V:Ics:15kA,Icu:20kA;H 型:400V:Ics:65kA,Icu:100kA;Icw:8kA/1s;使用类别:B;3P,4P(N 极可开闭,仅 M、H 型); 配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;Ui:690V,Ith:3A;AC-15:380V/0.3A;DC-13:220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020 年 11 月 05 日 有效期至:2025 年 11 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 05 月 29 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2010010307452967

纸 号:

型号解释:



附件名称	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 辅助触头	分励脱扣器 欠压脱扣器
------	---	------	-------	------	-------	---------------	----------------

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2010010307452967

纸 号:

脱扣器型式及 附件代号	300	308	310	320	330	340	350
附件名称	二组辅助触头	辅助触头 欠压脱扣器	分励脱扣器 报警触头	辅助触头 报警触头		欠压脱扣器 报警触头	分励脱扣器 辅助触头 报警触头
脱扣器型式及 附件代号	360	370	318	328		338	348

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>