

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107329886

发证日期: 2022 年 02 月 14 日

有效期至: 2032 年 02 月 14 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR) TGM2ALC-125L、TGM2ALC-125M ;Ui :1000V ;Uimp :8kV ;Ue :AC400V ;In :125A(Ir : 65A、80A、100A、125A 可调);过电流脱扣类型:电子式;L 型:Icu :35kA、Ics :25kA ; M 型:Icu :50kA、Ics :35kA ;Icw :1.5kA/1s ;I Δ n :50mA、75mA、100mA、150mA、 200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA(可调);额定剩余动作类型:AC 型;剩余 电流脱扣器类型:电子式;剩余接通和分断能力(I Δ m):25%Icu;选择性类别:A 类;自动 重合闸时间:20s-60s;极数:3P+N (三个保护极,N 极常通,不适用于隔离用)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心