

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107365957

发证日期: 2022年11月03日

有效期至: 2032年11月02日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	带自动重合闸功能的剩余电流保护断路器(CBAR) TGM2ALC-400M ;TGM2ALC-400H ; U_i :1000V ; U_{imp} :8kV ; U_e :AC400V ; I_n :400A(I_r : 160A、200A、225A、250A、315A、350A、400 可调);过电流脱扣类型:电子式;M 型: I_{cu} :65kA、 I_{cs} :42kA;H型: I_{cu} :85kA、 I_{cs} :65kA; I_{cw} :5kA/1s ; $I_{\Delta n}$:30mA (仅非延 时型)、50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA+OFF(可 调);额定剩余动作类型:AC型(延时型、非延时型);剩余电流脱扣器类型:电子式;剩 余接通和分断能力($I_{\Delta m}$):25% I_{cu} ;选择性类别:B类;自动重合闸时间:20s~60s;极数: 3P+N(3个保护极,N极常通,不适用于隔离)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心