

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307923180

发证日期: 2022年04月02日

有效期至: 2032年04月01日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式直流断路器 TGM3DC-250M、TGM3DC-250H U_i :1000V; U_e : DC250V/500V/750V/1000V; I_n : 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; I_{cs} : M 型: DC250V: 35kA; DC500V: 25kA; DC750V/DC1000V: 20kA; H 型: DC250V: 50kA; DC500V/DC750V/1000V: 40kA; I_{cu} : M 型: DC250V: 35kA; DC500V: 25kA; DC750V/DC1000V: 20kA; H 型: DC250V: 50kA; DC500V/DC750V/1000V: 40kA; 选择性类别: A; 2P 外形, 4P 外形; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; U_i : AC690V; I_{th} : 3A; AC-15: I_e : 0.3A (AC380、AC400V); DC-13: I_e : 0.15A (DC220V、DC250V)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2016010307923180

第 1 页 共 2 页

纸 号:

直流接线方式:



型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2016010307923180

第 2 页 共 2 页

纸 号：

TG M 3 DC - 250 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪									
①TG: 企业特征代号									
②M: 塑料外壳式断路器									
③3: 设计序号									
④DC: 直流系统用									
⑤400: 壳架电流 (A)									
⑥□: 短路分断能力级别 (M—较高分断型; H—高分断型)									
⑦□: 操作方式代号 (无代号—手柄直接操作, Z—转动手柄操作, P—电动操作)									
⑧□: 极数代号 (2—2P 外形, 4—4P 外形)									
⑨□: 脱扣器型式及附件代号									
附件名称	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260
	热磁脱扣器	300	308	10	320	330	40	350	360
									370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头			
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	218	28	238	248	268	278		
	热磁脱扣器	318	328	338	348	368	378		

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心