

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307916201

发证日期: 2022年04月02日

有效期至: 2032年04月01日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式直流断路器 TGM3DC-400M、TGM3DC-400H Ui: 1000V; Ue: DC250V/500V/750V/1000V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ics: M 型: DC250V: 50kA; DC500V: 35kA; DC750V: 25kA; DC1000V: 20kA; H 型: DC250V: 65kA; DC500V: 50kA; DC750V/1000V: 40kA; Icu: M 型: DC250V: 50kA; DC500V: 35kA; DC750V: 25kA; DC1000V: 20kA; H 型: DC250V: 65kA; DC500V: 50kA; DC750V/1000V: 40kA; 选择性类别: A; 接线方式: 3P 外形、4P 外形; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC; Ui: AC690V; Ith: 6A; AC-15: Ie: 1A (AC380、AC400V); DC-13: Ie: 0.15A (DC220V、DC250V)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2016010307916201

第 1 页 共 2 页

纸 号:

直流接线方式:



型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2016010307916201

第 2 页 共 2 页

纸 号：

TG M 3 DC- 400 □ □/ □ □ □ □									
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪									
①TG: 企业特征代号									
②M: 塑料外壳式断路器									
③3: 设计序号									
④DC: 直流系统用									
⑤400: 壳架电流 (A)									
⑥□: 短路分断能力级别 (M—较高分断型; H—高分断型)									
⑦□: 操作方式代号 (无代号—手柄直接操作, Z—转动手柄操作, P—电动操作)									
⑧□: 极数代号 (2—3P 外形, 4—4P 外形)									
⑨□: 脱扣器型式及附件代号									
附件名称	无	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠压脱扣器
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	200	208	210	220	230	240	2	260
	热磁脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	3
									3 0
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠压脱扣器报警触头			
脱扣器型式及附件代号	电磁式脱扣器	218	228	238	248	268	278		
	热磁脱扣器	318	328	338	348	368	378		
⑩□: 接线方式代号 (无代号—板前接线; B—板后接线;)									
⑪□: 用数字 “2” 代表平面上盖, 无代号表示为圆弧形上盖									

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心