

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107325618

发证日期: 2022 年 07 月 15 日

有效期至: 2032 年 07 月 14 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 TGM3Rse-160L、TGM3Rse-250L、TGM3Rse-160M、TGM3Rse-250M ; Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 160A(63A~160A 可调)、250A(63A~250A 可调或固定一 档) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; L 型 : Ics : 25kA ; Icu : 36kA ; M 型 : Ics : 36kA ; Icu : 50kA ; Icw : 3kA/1s ; 选择性类别 : A 类 ; 极数 : 3P(三个保护极, 适用于隔离用) ; 配用的 辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M : 1NO1NC、2NO2NC、4NO4NC ; Ui : 690V ; Uimp : 4kV ; Ith : 3A ; AC-15 : AC380/400/415V/0.3A ; DC-13 : DC110/220/250V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 12 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心