

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024977

发证日期: 2022年08月08日

有效期至: 2032年08月07日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 TGW1N-1600、TGW1N-1600H、TGW1N-1000、TGW1N-1000H : U_i : 1000V ; U_{imp} : 12kV ; U_e : AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V ; I_n : TGW1N-1000、TGW1N-1000H : 200A、400A、630A、800A、1000A ; TGW1N-1600、TGW1N-1600H : 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A ; TGW1N-1600、TGW1N-1000 型 : U_e : AC380/400/415V ; I_{cu} : 50kA , I_{cs} : 50kA , I_{cw} : 42kA/1s ; U_e : AC660/690V ; I_{cu} : 36kA , I_{cs} : 36kA , I_{cw} : 36kA/1s ; TGW1N-1600H、TGW1N-1000H 型 : U_e : AC380/400/415V ; I_{cu} : 66kA , I_{cs} : 55kA , I_{cw} : 55kA/1s ; U_e : AC660/690V ; I_{cu} : 42kA , I_{cs} : 42kA , I_{cw} : 36kA/1s ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P、4P ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 配用的辅助触头 : 4NO4NC、6NO6NC ; I_{th} : 6A ; AC-15 : U_e/I_e : AC230V/1.3A、AC400V/0.25A ; DC-13 : U_e/I_e : DC110V/0.55A、DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心