

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107365346

发证日期: 2022 年 11 月 01 日

有效期至: 2032 年 10 月 31 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 TGW1N-2000、TGW1N-2000H ; Ue : AC380V/400V/415V , 660V/690V ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; In : 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、 1900A、2000A ; 选择性类别 : B 类 ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 普通型 : AC380V/400V/415V : Ics : 80kA , Icu : 80kA , Icw : 55kA/1s ; AC660V/690V : Ics : 50kA , Icu : 50kA , Icw : 50kA/1s ; H 型 : AC380V/400V/415V : Ics : 90kA , Icu : 90kA , Icw : 65kA/1s , 75kA/0.5s ; AC660V/690V : Ics : 65kA , Icu : 65kA , Icw : 55kA/1s , 65kA/0.5s ; 极数 : 3P、4P ; 适用于隔离 ; 配用的辅助触头 : 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、 8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC ; Ith : 6A ; AC-15 : Ue/Ie : AC400V/0.9A、AC230V/1.5A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A、DC110V/0.55A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心