

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012278123

发证日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2032 年 08 月 01 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、 万能式断路器
规格、型号 TGW1N-2500、TGW1N-2500H、TGW1N-3200、TGW1N-3200H; 具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 12 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012278123

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGW1N-2500、TGW1N-2500H、TGW1N-3200、TGW1N-3200H;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;
In: TGW1N-2500、TGW1N-2500H: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A;
TGW1N-3200、TGW1N-3200H: 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A;
TGW1N-2500、TGW1N-3200:
Ue: AC380/400/415V: Ics=80kA; Icu=100kA; Icw=80kA/1s;
Ue: AC660/690V: Ics=65kA; Icu=65kA; Icw=65kA/1s;
TGW1N-2500H、TGW1N-3200H:
Ue: AC380/400/415V: Ics=100kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Icw=100kA/0.5s;
Ue: AC660/690V: Ics=70kA; Icu=70kA; Icw=70kA/1s; Icw=75kA/0.5s;
选择性类别: B 类;
极数: 3P、4P;
过电流脱扣器类型: 电子式;
配用的辅助触头: F5; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A



中国质量认证中心