

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107306584

发证日期: 2022年08月02日

有效期至: 2032年08月01日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器(ACB) TGW1N-4000、TGW1N-4000H ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 12kV ; U_e : AC380/400/415V , AC660/690V ; I_n : 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A ; 过电流脱扣器 类型 : 电子式 ; TGW1N-4000 : U_e : AC380/400/415V ; I_{cs} = 85kA ; I_{cu} = 100kA ; I_{cw} = 85kA/1s ; U_e : AC660/690V ; I_{cs} = I_{cu} = 65kA ; I_{cw} = 65kA/1s ; TGW1N-4000H : U_e : AC380/400/415V ; I_{cs} = I_{cu} = 100kA ; I_{cw} = 90kA/1s ; U_e : AC660/690V : I_{cs} = I_{cu} = 85kA ; I_{cw} = 85kA/1s ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P、4P ; 适用于隔离 ; 配用的 辅助触头 : 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC ; U_i : 690V ; U_{imp} : 4kV ; I_{th} : 6A ; AC-15 : U_e/I_e : AC230V/1.5A、AC400V/0.9A ; DC-13 : U_e/I_e : DC110V/0.55A、DC220V/0.27A ; 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 07 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心