

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847379

发证日期: 2022 年 04 月 11 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
TGC1-06 、 TGC1-06N 、 TGCG-06 、 TGCG-06N 、 TGCJH-06 、 TGCJH-06N、
TGCK-06、TGCK-06N 具体技术参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304847379

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

TGC1-06、TGC1-06N、TGCG-06、TGCG-06N、TGCJH-06、TGCJH-06N、TGCK-06、TGCK-06N;
Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 16A;
TGC1-06、TGCG-06、TGCJH-06、TGCK-06: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 6A;
AC-3: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 6A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 3.8A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 2.6A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 1A;
TGC1-06N、TGCG-06N、TGCJH-06N、TGCK-06N: AC-1: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 6A;
AC-4: Ue: AC220V/230V, 380V/400V; Ie: 2.6A;
Ue: AC660V/690V; Ie: 1A;
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20;
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50/60Hz;
配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 10A;
Ui: 690V; Uimp: 6kV;

AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.6A; DC-13: 220V/0.15A;

型号解释

TG C □ - □□ □ □ □



常规: 省略不写; N: 可逆式交流接触器
常闭辅助触头组 (可省略不写)
常开辅助触头组 (可省略不写)
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
交流接触器
企业特征代号



中国质量认证中心