

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107320761

发证日期: 2021 年 12 月 16 日

有效期至: 2031 年 12 月 16 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 机电式接触器
TGCA-120、TGCA-160、TGCA-185、TGCA-225、TGC1-120、TGC1-160、TGC1-185、TGC1-225; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 11 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107320761

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA);
AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);
TGCA-120: 200A (Ith);
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A, AC1140V/200A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/120A, AC380V/400V/120A, AC660V/690V/86A, AC1140V/37A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/120A, AC380V/400V/120A, AC660V/690V/86A, AC1140V/37A;
TGCA-160: 200A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A, AC1140V/200A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A, AC1140V/40A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A, AC1140V/40A;
TGCA-185: 275A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A, AC380V/400V/275A, AC660V/690V/275A, AC1140V/275A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/185A, AC380V/400V/185A, AC660V/690V/107A, AC1140V/57A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A, AC1140V/57A;
TGCA-225: 275A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A, AC380V/400V/275A, AC660V/690V/275A, AC1140V/275A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/225A, AC380V/400V/225A, AC660V/690V/118A, AC1140V/72A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/185A, AC380V/400V/185A, AC660V/690V/107A, AC1140V/72A;
TGC1 -120: 200A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/120A, AC380V/400V/120A, AC660V/690V/86A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/120A, AC380V/400V/120A, AC660V/690V/86A;
TGC1 -160: 200A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A;
TGC1 -185: 275A (Ith)
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A, AC380V/400V/275A, AC660V/690V/275A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/185A, AC380V/400V/185A, AC660V/690V/107A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/160A, AC380V/400V/160A, AC660V/690V/107A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107320761

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC1 -225: 275A (Ith)

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A, AC380V/400V/275A, AC660V/690V/275A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/225A, AC380V/400V/225A, AC660V/690V/118A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/185A, AC380V/400V/185A, AC660V/690V/107A;

Us: AC110V, 127V, 220V, 380V;

配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO、2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A,

AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15

型号的解释:

<u>TG</u>	<u>C</u>	<u>□</u>	-	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)

(1) 企业特征代号

(2) 交流接触器

(3) 设计序号 (A,1)

(4) 在 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流

(5) 常规: 省略不写 N:可逆接触器



中国质量认证中心