

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305025061

发证日期: 2021 年 01 月 28 日

有效期至: 2031 年 01 月 28 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 刀开关
HD□-1500、HS□-1500、HD□-1600、HS□-1600、HD□-2000、HS□-2000 ; U_i : 1000V ;
 U_{imp} : 12kV ; I_{th} : 2000A ; U_e : 415/690V ; I_e : 1500A、1600A、2000A ; 使用类别 : AC-20A(U_e :
415/690V) ; AC-21B(U_e : 415V , HD12、HD13、HD14、HS12、HS13) ; I_{cw} : 30kA/1s ;
 I_{cm} (峰值) : 63kA(AC-21B) ; 极数 : 2P、3P、4P ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; I_{th} : 5A ;
AC-15 : U_e/I_e : 380V/0.8A ; DC-13 : U_e/I_e : 220V/0.1A ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆楠 陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305025061

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

□ □ □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) “HD”表示单投刀开关, “HS”表示双投刀开关;
- (2) 设计代号: 11: 中央手柄式; 12: 侧方正面杠杆操作机构式; 13: 中央杠杆操作机构式;
14: 侧面手柄式;
- (3) 附加代号可不注: 仅对“HD11”系列带“F”表示带防护罩;
仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作、无“BX”表示杠杆式操作;
- (4) 额定工作电流(A): 1500、1600、2000
- (5) 极数: 2-2P、3-3P、4-4P; 仅对“11”系列 2P 适用
- (6) 0 表示不带灭弧罩; 1 表示有灭弧罩; 仅对“11”系列: 8 表示板前接线; 9 表示板后接线;
- (7) 仅对“11”系列“B”表示保护型; 仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁,
“1”表示带锁, 配一常开一常闭辅助;

附件



中国质量认证中心