

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302085235

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关(机械应急启动装置)
GLS-63、100/□□□; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 100A; Ue: AC380/400/415V; Ie: 63A、100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 3kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 5A; Ui: 250V; AC-15; Ue: AC220V; Ie: 5A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心