

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001309

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001309

产品系列、型号、规格:

HH15(QA、QP)-125、160、200、250; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; Ith:250A; Ie:125A, 160A, 200A, 250A; Icw=5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Uimp:2.5kV, Ui:660V, Ith:6A, AC-13:380V/6A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: