

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980302000009



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-05
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000009

产品系列、型号、规格:

HH15(QA、QP)-400、HH15(QA、QP)-630 ; Uimp:12kV ; Ui:1000V ; Ue:AC415V/690V ; Ith:630A ; Ie: 400A , 630A ; Icw=12.6kA/1s ; Icm(峰值): 25.2kA ; 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V) ; 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC , Uimp:2.5kV; Ui:660V; Ith:6A; AC-13:380V/6A; 型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980302000009

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HH 15 (QA、QP) - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 另一种型号: 隔离开关
- (4) 额定工作电流: 400A,630A
- (5) 极数: 3—三极, 3+N—三极+直通 N 极, 4—三极+可通断 N 极
- (6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭, “2”表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用“0”表示。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-05
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: