

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307003544

发证日期: 2022 年 03 月 21 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	具有剩余电流保护的断路器(CBR) DZ15HL-40 , DZ15LE-40 Ui : 400V;Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);In:10A,16A,20A,25A,32A,40A;过电流脱扣器 类型: 液压电磁式; Ics : 1.5KA;Icu3KA;I Δ n : 15mA/30mA/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/AC 型; I Δ m : 1KA; 选择性类别 : A 类; 脱扣级别: 10A; 极数: 2P,3P,3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心