

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383734

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2032 年 08 月 07 日

委托人名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称	浙江天正智能电器有限公司
及注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 TGWK-1600, TGWK-1600H, TGWK-1000, TGWK-1000H; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V; I_n : TGWK-1000、TGWK-1000H: 200A、400A、630A、800A、1000A; TGWK-1600、TGWK-1600H: 200A、400A、630A、 800A、1000A、1250A、1600A; TGWK-1600、TGWK-1000: U_e : AC380/400/415V; I_{cu} : 50kA, I_{cs} : 50kA, I_{cw} : 42kA/1s; U_e : AC660/690V; I_{cu} : 36kA, I_{cs} : 36kA, I_{cw} : 36kA/1s; TGWK-1600H、TGWK-1000H: U_e : AC380/400/415V; I_{cu} : 66kA, I_{cs} : 55kA, I_{cw} : 55kA/1s; U_e : AC660/690V; I_{cu} : 42kA, I_{cs} : 42kA, I_{cw} : 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 过电流脱扣器类型: 电子式; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC230V/1.3A、AC400V/0.25A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.55A、DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心