

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383732

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2032 年 10 月 31 日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
TGWK-2000, TGWK-2000H; Ue: AC380V/400V/415V, 660V/690V; Ui: 1000V;
Uimp: 12kV; In: 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、
1900A、2000A; 选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 普通型:
AC380V/400V/415V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s; AC660V/690V: Ics: 50kA,
Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s; H 型: AC380V/400V/415V: Ics: 90kA, Icu: 90kA, Icw:
65kA/1s, 75kA/0.5s; AC660V/690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s, 65kA/0.5s;
极数: 3P、4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、
8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie:
AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020
认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心