

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383914

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2032 年 08 月 01 日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、 万能式断路器
规格、型号 TGWK-2500、TGWK-2500H、TGWK-3200、TGWK-3200H; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383914

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGWK-2500、TGWK-2500H、TGWK-3200、TGWK-3200H ;
Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ue : AC380/400/415V , AC660/690V ;
In : TGWK-2500、TGWK-2500H : 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A ; TGWK-3200、
TGWK-3200H : 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A ;
TGWK-2500、TGWK-3200 : Ue : AC380/400/415V ; Ics=80kA ; Icu=100kA ; Icw=80kA/1s ; Ue :
AC660/690V : Ics=65kA ; Icu=65kA ; Icw=65kA/1s ;
TGWK-2500H、TGWK-3200H : Ue : AC380/400/415V ; Ics=100kA ; Icu=100kA ; Icw=85kA/1s ;
Icw=100kA/0.5s ; Ue : AC660/690V : Ics=70kA ; Icu=70kA ; Icw=70kA/1s ; Icw=75kA/0.5s ;
极数 : 3P、4P ;
选择性类别 : B 类 ;
过电流脱扣器类型 : 电子式 ;
额定频率 : 50/60Hz ;
配用的辅助触头 : F5 ; Ith : 6A ;
AC-15 : Ue/Ie : AC400V/0.9A、AC230V/1.5A ;
DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

型号解释:

TG	W	K	-	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

- (1) TG : 企业特征代号
(2) W : 万能式断路器
(3) K : 设计代号
(4) 2500、3200 : 壳架等级额定电流(A)
(5) □ : 短路分断能力级别 ; 普通型无标志, H (高分断)



中国质量认证中心