

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383913

发证日期: 2023 年 04 月 24 日

有效期至: 2032 年 08 月 01 日

委托人名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

制造商名称 浙江天正智能电器有限公司
及注册地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、 万能式断路器
规格、型号 TGWK-4000,TGWK-4000H ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107383913

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGWK-4000、TGWK-4000H;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;

In: 2500A、2900A、3200A、3600A、3900A、4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

TGWK-4000: Ue: AC380/400/415V: Ics=85kA; Icu=100kA; Icw=85kA/1s; Ue: AC660/690V:

Ics=Icu=65kA; Icw=65kA/1s;

TGWK-4000H: Ue: AC380/400/415V: Ics=Icu=100kA; Icw=90kA/1s; Ue: AC660/690V:

Ics=Icu=85kA; Icw=85kA/1s;

选择性类别: B 类;

极数: 3P、4P;

适用于隔离;

配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、7NO5NC; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

50/60Hz

型号解释:

TG	W	K	-	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

(1) TG: 企业特征代号

(2) W: 万能式断路器

(3) K: 设计代号

(4) 4000: 壳架等级额定电流(A)

(5) □: 短路分断能力级别; 普通型无标志, H (高分断)



中国质量认证中心