

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304422178

发证日期: 2021 年 12 月 31 日

有效期至: 2031 年 12 月 31 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170、CJX2-150C、CJX2-200C、CJX2-250C ; Uimp : 8kV ; Ui : 1140V ; Ith : 200A(CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170) ; 150A(CJX2-150C) ; 200A(CJX2-200C) ; 250A(CJX2-250C) ; Ue : 220V、380V、660V (CJX2-115、CJX2-150、 CJX2-170) ; 220V、380V、690V、1140V (CJX2-150C、CJX2-200C、CJX2-250C) ; Ie : 200A(CJX2-115、CJX2-150、CJX2-170 ; AC-1)、115A/115A/86A(CJX2-115 ; AC-3)、 150A/150A/107A(CJX2-150 ; AC-3)、170A/170A/118A(CJX2-170 ; AC-3) ; 150A(CJX2-150C ; AC-1); 200A(CJX2-200C ; AC-1) ; 250A(CJX2-250C ; AC-1) ; Us : AC24V、36V、48V、110V/120V、220V/230V、380V/400V ,50/60Hz ;3P ,1P20(CJX2-115、 CJX2-150、CJX2-170)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心