

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304003524

发证日期: 2021 年 10 月 15 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ20-10 Ith:10A; Ui:690V;Uimp:8kV; AC-1:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/10A; AC-3:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/5.2A; AC-4:Ue/Ie:220V/10A,380V/10A,660V/5.2A; Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz; 使用类别: AC-1, AC-3,AC-4; 极数:3P; 辅助电路: 4NO,3NO1NC,2NO2NC,1NO3NC,4NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV; AC-15:36V/2.8A,127V/0.8A,220V/0.45A,380V/0.26A.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心