

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304003523

发证日期: 2021 年 10 月 15 日

有效期至: 2031 年 10 月 15 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ20-16 ; Ui : 690V ; Ith : 16A ; Uimp : 8kV ; AC-1 : Ue/Ie : 220V/16A , 380V/16A , 660V/16A ; AC-3 : Ue/Ie : 220V/16A , 380V/16A , 660V/13A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/16A , 380V/16A , 660V/13A ; Us : AC36V , 127V , 220V , 380V ; 50Hz ; 3P ; 配用的辅助电路 : Ith : 10A ; 2NO2NC : Ue/Ie : AC-15 : 36V/2.8A , 127V/0.8A , 220V/0.45A , 380V/0.26A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心