

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107320200

发证日期: 2021 年 12 月 16 日

有效期至: 2031 年 12 月 16 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司  
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、 机电式接触器  
规格、型号 TGCA-265、TGCA-330、TGCA-400、TGC1-265、TGC1-330、TGC1-400 ; 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 11 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107320200

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGCA-265、TGCA-330、TGCA-400、TGC1-265、TGC1-330、TGC1-400;

Ui: 1140V, 1000V(TGCA), 1000V(TGC1); Uimp: 12kV; 极数: 3P;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V, AC1140V(TGCA); AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V(TGC1);

TGCA-265: 315A (Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A, AC1140V/315A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A, AC1140V/80A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;

TGCA-330: 380A(Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A, AC1140V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A, AC1140V/100A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;

TGCA-400: 450A (Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A, AC1140V/450A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A, AC1140V/128A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

TGC1-265: 315A (Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/170A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/137A;

TGC1-330: 380A(Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/380A, AC380V/400V/380A, AC660V/690V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/170A;

TGC1-400: 450A (Ith);

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/450A, AC380V/400V/450A, AC660V/690V/450A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;

Us: AC/DC110V~127V, AC/DC220V~240V, AC/DC380V~415V; 配用的辅助触头:

2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC; Ith: 10A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13:

Ue/Ie:DC220V/0.15A



中国质量认证中心