

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321471

发证日期: 2021 年 11 月 22 日

有效期至: 2031 年 11 月 22 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、 机电式接触器
规格、型号 TGCA-500、TGCA-630、TGC1-500、TGC1-630 详情见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321471

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGCA-500、TGCA-630、TGC1-500、TGC1-630 ;

Ui : 1140V(TGCA) , 1000V(TGC1) ; Uimp : 12kV ; 极数 : 3P ;

Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V , AC1140V(TGCA) ;

AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V(TGC1) ;

TGCA-500: 630A (Ith)

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/630A , AC380V/400V/630A , AC660V/690V/630A , AC1140V/630A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/353A , AC1140V/148A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/303A ;

TGCA-630: 700A (Ith)

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/700A , AC380V/400V/700A , AC660V/690V/700A , AC1140V/700A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/630A , AC380V/400V/630A , AC660V/690V/400A , AC1140V/212A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/353A ;

TGC1-500: 630A (Ith)

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/630A , AC380V/400V/630A , AC660V/690V/630A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/353A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/303A ;

TGC1-630: 700A (Ith)

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/700A , AC380V/400V/700A , AC660V/690V/700A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/630A , AC380V/400V/630A , AC660V/690V/400A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A , AC380V/400V/500A , AC660V/690V/353A ;

Us : AC/DC110V~127V , AC/DC220V~240V , AC/DC380V~415V ;

配用的辅助触头 : 2NO2NC , 1NO3NC , 3NO1NC ; Ith : 10A ;

AC-15 : Ue/Ie : AC220V/1.6A , AC380V/0.95A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.15A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107321471

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

TG	C	□	-	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

(1) 企业特征代号

(2) 交流接触器

(3) 设计序号 (A,1)

(4) 在 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流

(5) 常规: 省略不写 N: 可逆接触器



中国质量认证中心