

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024931

发证日期: 2021 年 11 月 02 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-63 ,CJ40-80 ,CJ40-100 ,CJ40-125 ;Ui :690V ;Uimp :8kV ;50Hz/60Hz ; CJ40-63 : Ith : 80A ; AC-1 : Ue/Ie : 220V/380V/660V/80A ; AC-2 , AC-3 , AC-4 : Ue/Ie : 220V/380V/660V/63A ; CJ40-80 : Ith : 80A ; AC-1 : Ue/Ie : 220V/380V/660V/80A ; AC-2 , AC-3 , AC-4 : Ue/Ie : 220V/380V/80A , 660V/63A ; CJ40-100 : Ith : 125A ; AC-1 :Ue/Ie :220V/380V/660V/125A ; AC-2 ,AC-3 ,AC-4 :Ue/Ie :220V/380V/100A , 660V/80A ; CJ40-125 : Ith : 125A ; AC-1 : Ue/Ie : 220V/380V/660V/125A ; AC-2 : Ue/Ie : 220V/380V/125A , 660V/80A ; AC-3 : Ue/Ie : 220V/380V/125A , 660V/80A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/125A , 380V/110A , 660V/80A ; Us : AC36V、127V、220V、 380V ,50Hz ;极数 :3P ; 配用的辅助回路 :Ith :10A ;AC-15 :Ue/Ie :36V/8.5A ,127V/2.4A , 220V/1.4A ,380V/0.82A ; 触头种类和对数 :4NO2NC ,3NO3NC ,2NO4NC ,2NO2NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心