

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024932

发证日期: 2021 年 11 月 02 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 250A; 50Hz/60Hz; CJ40-160: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/250A; AC-2, AC-3, AC-4: U_e/I_e : 220V/380V/160A, 660V/125A; CJ40-200: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/250A; AC-2, AC-3, AC-4: U_e/I_e : 220V/380V/200A, 660V/125A; CJ40-250: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/250A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/250A, 660V/125A; AC-4: U_e/I_e : 220V/250A, 380V/225A, 660V/125A; U_s : AC36V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助回路: I_{th} : 10A; U_e/I_e : AC-15: 36V/8.5A, 127V/2.4A, 220V/1.4A, 380V/0.82A; 触头种类和对数: 4NO2NC、3NO3NC、2NO4NC、2NO2NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心