

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024933

发证日期: 2021 年 11 月 02 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500 ; U_i : 690V ; U_{imp} : 8kV ; I_{th} : 500A ; 50Hz/60Hz ; CJ40-315 : AC-1 : U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A ; AC-2 , AC-3 : U_e/I_e : 220V/380V/660V/315A ; AC-4 : U_e/I_e : 220V/315A , 380V/660V/250A ; CJ40-400 : AC-1 : U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A ; AC-2 , AC-3 : U_e/I_e : 220V/380V/400A , 660V/315A ; AC-4 : U_e/I_e : 220V/400A , 380V/660V/315A ; CJ40-500 : AC-1 : U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A ; AC-2 , AC-3 : U_e/I_e : 220V/380V/500A , 660V/315A ; AC-4 : U_e/I_e : 220V/500A , 380V/400A , 660V/315A ; U_s : AC36V、127V、220V、380V , 50Hz ; 极数 : 3P ; 配用的辅助回路 : I_{th} : 16A ; U_e/I_e : AC-15 : 36V/14A , 127V/4A , 220V/2.3A , 380V/1.3A ; 触头种类和对数 : 4NO2NC , 3NO3NC , 2NO4NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心