



产品认证证书

证书编号: CQC2002010308025030

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司 (V024163)
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号

圆筒形帽熔断器

RT18-32、RT18-32X 分断范围和使用类别: gG; 熔断器支持件: Un: AC 690 V; In: 32A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 熔断体: Un: AC500V/690 V; In: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、30 A、32A 熔断体的额定分断能力: 500V/120kA, 690 V / 50kA

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 11 月 05 日 有效期至: 2025 年 11 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>