

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309026864

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2032年03月30日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 JRS2-12.5、JRS2-25 ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; Ue : AC690V ; Ie : JRS2-12.5 : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A , 0.63-1A , 0.8-1.25A , 1-1.6A , 1.25-2A , 1.6-2.5A , 2-3.2A , 2.5-4A , 3.2-5A , 4-6.3A , 5-8A , 6.3-10A , 8-12.5A , 10-14.5A ; JRS2-25 : 0.1-0.16A , 0.16-0.25A , 0.25-0.4A , 0.4-0.63A , 0.63-1A , 0.8-1.25A , 1-1.6A , 1.25-2A , 1.6-2.5A , 2-3.2A , 2.5-4A , 3.2-5A , 4-6.3A , 5-8A , 6.3-10A , 8-12.5A , 10-16A , 12.5-20A , 16-25A ; 脱扣级别 : 10A ; 极数 : 3P ; 防护等级 : IP20 ; 配用的辅助触头 : 1NO,1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : 220V/1.64A , 380V/0.95A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心