

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309026868

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 JRS2-135、JRS2-150、JRS2-180 ;额定冲击耐受电压(U_{imp}) : 6kV ;额定绝缘电压(U_i) : 690V ;额定工作电压(U_e) : AC690V ;额定电流(I_e) : JRS2-135 : 55~80A , 63~90A , 80~110A , 90~120A , 110~135A ; JRS2-150 : 55~80A , 63~90A , 80~110A , 90~120A , 110~135A , 120~150A ; JRS2-180 : 55~80A , 63~90A , 80~110A , 90~120A , 110~135A , 120~150A , 135~160A , 150~180A ;脱扣级别: 10A ;外壳防护等级: IP00 ;极数: 3P ;配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO、1NC ; U_i : 380V ;约定发热电流(I_{th}) : 5A ;使用类别: AC-15 : U_e/I_e : 220V/1.64A、380V/0.95A。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心