

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309026869

发证日期: 2022年03月31日

有效期至: 2031年05月20日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
产品名称和系列、 规格、型号	热过载继电器 JRS2-400、JRS2-630; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定工作电压 (Ue): AC690V 额定电流 (Ie): JRS2-400: 80-125A, 125-200A, 160-250A, 200-320A, 250-400A; JRS2-630: 320-500A, 400-630A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 防护等级: IP20; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 一常开触头, 一常闭触 头; 约定发热电流 (Ith): 5A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 220V/1.64A, 380V/0.95A。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心