

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024870

发证日期: 2021 年 10 月 21 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:20A;型号详见附录

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024870

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-09,CJX2-12,CJX2-09N,CJX2-12N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:20A;

CJX2-09:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/20A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/9A,AC660V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;

CJX2-09N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/3.5A,AC660V/1.5A;

CJX2-12:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/20A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A,AC660V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;

CJX2-12N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/5A,AC660V/2A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;

DC24V,48V,110V,220V;

外壳防护等级: IP20;

极数: 3P;

配用的辅助触头(本体):

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024870

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CJ X 2 - 09 □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① CJ: 交流接触器

② X: 小型

③ 2: 设计序号

④ 09: 在 AC-3 使用类别下额定工作电压为 380V 时的额定工作电流

⑤ □: 触头种类和数量:

“10”表示带有一常开辅助触头; “01”表示带有一常闭辅助触头;

“004”表示主触头为 4 常开; “008”表示主触头为 2 常开 2 常闭

⑥ □: 常规: 省略不写 N: 可逆式交流接触器

⑦ □: 交流线圈控制: 省略不写 Z: 直流线圈控制



中国质量认证中心