

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024872

发证日期: 2021 年 10 月 29 日

有效期至: 2031 年 10 月 29 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-25,CJX2-25N; 具体型号规格详见附录

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010304024872

第 1 页 共 1 页

纸 号:

CJX2-25,CJX2-25N Ui:690V;Uimp:8kV;Ith:40A;

CJX2-25:AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/40A;AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/25A,AC660V/18A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;


CJX2-25N:AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V;

外壳防护等级: IP20;极数: 3P;

配用的辅助触头 (本体):1NO,1NC;Ith:10A;AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心