

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024874

发证日期: 2021 年 11 月 01 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正智能电器有限公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJX2-32, CJX2-32...N Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:50A; CJX2-32: AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/50A; AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/32A,AC660V/21A; AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A,AC660V/7.5A; CJX2-32N: AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/12A,AC660V/7.5A; Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz; DC24V,48V,110V,220V; 外壳防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头(本体): 1NO,1NC; Ith:10A; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心