

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024875

发证日期: 2022 年 07 月 13 日

有效期至: 2032 年 07 月 12 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N,CJX2-80C ; 规格参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024875

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N,CJX2-80C

Ui:690V(CJX2-40,CJX2-50,CJX2-65,CJX2-40N,CJX2-50N,CJX2-65N),1000V(CJX2-80C);

Uimp:8kV;

CJX2-40:Ith:60A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/40A,AC660V/34A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/18.5A,AC660V/9A;

CJX2-50:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/50A,AC660V/39A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/24A,AC660V/12A;

CJX2-65:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/65A,AC660V/42A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/28A,AC660V/14A;

CJX2-80C:Ith:80A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/AC1000V/80A;

CJX2-40N:Ith:60A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024875

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/18.5A,AC660V/9A;

CJX2-50N:Ith:80A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/24A,AC660V/12A;

CJX2-65N:Ith:80A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/28A,AC660V/14A;

Us : AC24/36/48/110/127/220/380V , 50Hz,50/60Hz ; DC12/24/48/110/220V ;

极数 : 3P/4P ; 外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头 (本体) :1NO1NC,2NO2NC;Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024875

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



中国质量认证中心