

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024877

发证日期: 2021 年 10 月 25 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-80, CJX2-80...N, CJX2-95, CJX2-95...N; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024877

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-80, CJX2-95, CJX2-80...N, CJX2-95...N

Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:100A;

CJX2-80:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/100A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/80A,AC660V/49A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/37A,AC660V/17.3A;

CJX2-95:

AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/100A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/95A,AC660V/49A;

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/44A,AC660V/21.3A;

CJX2-80N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/37A,AC660V/17.3A;

CJX2-95N:

AC-4: Ue/Ie:AC220V/380V/44A,AC660V/21.3A;

Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;

DC24V,48V,110V,220V;

外壳防护等级: IP20; 极数: 3P;

配用的辅助触头 (本体):

1NO1NC, 2NO2NC; Ith:10A; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号的解释:



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024877

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



中国质量认证中心