

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304024851

发证日期: 2022 年 01 月 04 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJT1-40; U_i : 380V; I_{th} : 40A; U_{imp} : 6kV; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-3; U_e : AC220V、AC380V; I_e : 40A; U_s : AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; 配用的辅助触头: 8NO8NC; I_{th} : 5A; U_{imp} : 4kV; U_i : 380V; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.47A。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心