

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304058568

发证日期: 2022年03月28日

有效期至: 2032年03月27日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司  
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、 切换电容器接触器  
规格、型号 TGCC1-32、TGCC1-43 ; 见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2018010304058568

第 1 页 共 1 页

纸 号:

TGCC1-32、TGCC1-43

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ie: 23 (TGCC1-32)、29 (TGCC1-43);

使用类别: AC-6b; 极数: 3P; IP20

TGCC1-32: 220V/230V: 10kvar; 380V/400V: 20kvar; 660V/690V: 26kvar;

TGCC1-43: 220V/230V: 15kvar; 380V/400V: 25kvar; 660V/690V: 36kvar;

控制电源电压 Us: 50Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V;

50Hz/60Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V

辅助触头: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;

使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A、DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

种类和对数: 1N01NC, 2NO, 2NC, 2对

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心