

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304058569

发证日期: 2022年03月28日

有效期至: 2032年03月27日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正智能电器有限公司
及生产地址	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
产品名称和系列、 规格、型号	切换电容器接触器 TGCC1-95 Ue: AC220/230 , AC380/400 , AC660/690; Ui: 690V; Uimp: 6kV ;Ie: 73A; 使用类别 :AC-6b; 极数 :3P; IP20 ;TGCC1-95 :220V/230V :35kvar ;380V/400V :50kvar ; 660V/690V : 92kvar ; 控制电源电压 Us: 50Hz/60Hz:AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V ;辅助触头 : Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A ;使用类别 : AC-15 : Ue/Ie : 380V/0.95A、DC-13 : Ue/Ie : 220V/0.15A; 种类和对数 : 2NO1NC , 1NO2NC , 3 对
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心