

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010303636632

发证日期: 2022年03月09日

有效期至: 2032年03月08日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

产品名称和系列、规格、型号 断相与相序保护继电器
XJ3、XJ5、XJ3-G ; Uimp : 2.5kV ; Ui : 690V ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : 380V/0.1A ; 使用类别 : AC-15 ; IP20

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心