

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107420073

发证日期: 2024 年 01 月 25 日

有效期至: 2034 年 01 月 24 日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正智能电器有限公司
及生产地址 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
TGC3-2511、TGC3-2520、TGC3-2502、TGC3-3211、TGC3-3220、TGC3-3202、TGC3-3811、
TGC3-3820、TGC3-3802、TGC3-2511N、TGC3-2520N、TGC3-2502N、TGC3-3211N、
TGC3-3220N、TGC3-3202N、TGC3-3811N、TGC3-3820N、TGC3-3802N ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107420073

第1页 / 共1页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGC3-2511、TGC3-2520、TGC3-2502、TGC3-3211、TGC3-3220、TGC3-3202、TGC3-3811、TGC3-3820、
TGC3-3802、TGC3-2511N、TGC3-2520N、TGC3-2502N、TGC3-3211N、TGC3-3220N、TGC3-3202N、
TGC3-3811N、TGC3-3820N、TGC3-3802N

Ue: 见表格; Ie: 见表格; Ith: 见表格; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-3e、AC-4;

极数: 3P;

50/60Hz;

Us: AC24V、AC36V、AC42V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC230V、AC240V、AC380V、
AC400V、AC415V、AC440V;

配用辅助触头: 1NO1NC 或 2NO 或 2NC, Ith: 10A; AC-15: Ie/Ue: 1.6A/220V、0.95A/380V; DC-13:
Ie/Ue: 0.15A/220V;

外壳防护等级: IP20;

产品系列号		TGC3-25 TGC3-25N	TGC3-32 TGC3-32N	TGC3-38 TGC3-38N
约定发热电流 Ith (A)		40	50	50
额定 工作 电流 Ie (A)	AC220V/230V/240 V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC380V/400V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC415V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC440V (AC-3、AC-3e)	25	32	38
	AC500V (AC-3、AC-3e)	18	22	22
	AC660V/ 690V (AC-3、AC-3e)	18	22	22
	AC220V/230V (AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC380V/400V (AC-4)	20.9	26.7	26.7
	AC660V/690V (AC-4)	4.4	7.5	8.9
	220V/230V; 380V/400V (AC-1)	40	50	50

型号解释:

TG	C	3	-	□□	□□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(1)企业特征代号						
(2)交流接触器						
(3)设计序号						
(4)AC-3 使用类别下 400V/415V 时的额定工作电流值, 即 25: 25A; 32: 32A; 38: 38A						
(5)内置辅助触头种类和对数(可省略不写), 即 11: 1NO+1NC; 20: 2NO; 02: 2NC						
(6)常规: 省略不写; 特殊功能: “N” 代表可逆接触器						



中国质量认证中心