



产品认证证书

证书编号: CQC19020217897

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司 (V024163)
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号

自愈式并联电容器 (自愈式低压并联电容器)

BSMJ 额定容量: $1\text{kvar} \leq Q_N \leq 30\text{kvar}$; 额定电压: 250V 及以下; 50Hz; 补偿方式: 分相补偿;; 户内型; 接线方式: 星形, 中性点引出

产品标准和技术要求

GB/T12747. 1-2017; GB/T12747. 2-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-461244-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2019 年 04 月 29 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



中国质量认证中心



产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC19020217897

申请编号 Application No.: V2021CQC020009-829184

申请人(委托人) Applicant: 浙江天正电气股份有限公司/Zhejiang Tengen Electric Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): CQC19020217897

变更产品名称: 自愈式并联电容器(自愈式低压并联电容器)

Name of Product Modified: Self-healing type low voltage Shunt power capacitors

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below):

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	壳体供应商名称变更	乐清市庆梧电气有限公司	浙江庆梧电气科技有限公司
2	保护器供应商名称变更	乐清市庆梧电气有限公司	浙江庆梧电气科技有限公司
3	放电器件/电阻型号变更	200kΩ 2W	100kΩ 3W
4	安全件变更	见 00901-V2018CQC020009-354269 试验报告	试验报告 见 00901-V2021CQC020009- 829184 试验报告

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2021年09月29日

第1页/共1页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

