



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307701374

认证委托人名称及地址

上海天毅行智能电气有限公司
中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 388 号 8 幢 220 室

生产者名称及地址

上海天毅行智能电气有限公司
中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 388 号 8 幢 220 室

生产企业名称及地址

上海天毅行智能电气有限公司嘉兴分公司
浙江省嘉兴市秀洲区高照街道中山西路 2777 号浙江天正智能电器有限公司内 2#厂房 3F 东侧

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 19 日 有效期至：2029 年 10 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 08 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307701374

证书附页: 第 1 页 共 1 页

THW1-6300、THW1N-6300、TGW45-6300、TGWD-6300 额定绝缘电压(Ui):1000V; 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定工作电压(Ue): AC400V/AC690V; 额定电流(In): 4000A, 4900, 5000A, 5900A, 6300A; 过电流脱扣器类型:电子式; 额定运行短路分断能力(Ics):100kA(AC400V), 65kA(AC690V); 额定极限短路分断能力(Icu):120kA(AC400V), 75kA(AC690V); 额定短时耐受电流(Icw):100kA/1s(AC400V), 65kA/1s(AC690V); 选择性类别:B; 适用于隔离; 极数:3P, 4P; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz; 配用的辅助报警触头 F5: 6N06NC、9N03NC、5N07NC、7N05NC、8N04NC、3N09NC、4N08NC、4N04NC、5N05NC; Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

TH W □-6300

① ② ③ ④

①TH: 企业特征代号;

②W: 万能式断路器;

③ 设计序号: 1、1N;

④6300: 壳架等级额定电流;

TG W □-6300

① ② ③ ④

①TG:企业特征代号;

②W:万能式断路器;

③设计序号:45、D

④6300: 壳架等级额定电流;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司